

113 年度（臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署）建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目											
建築物附屬設施											
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一
項目	建築物 公共安 全檢查	升降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚
博一大樓											
建築物	✓	✓	✓	✓	△	/	/	/	✓	/	✓
辦理情形											
備註：已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /											

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表						
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度
1	博一大樓	臺北市中正區博愛路 164 號	每 2 年 1 次	群盛建築師事務 所	臺北市建築師公 會	112 年 112 年 11 月 10 日至 114 年 12

2	臺灣高等 檢察署智 慧財產檢 察分署	臺北市博 愛路164 號	B10010 800043	每一年 一次	日立永大 電梯股份 有限公司	中華民國昇 降設備安全 檢察協會	1040806	每月 2次	1130701 1130715	1130801 1130812	1130902 1130918	1131001 1131014	1131101 1101114	1101203 11301216
3	臺灣高等 檢察署智 慧財產檢 察分署	臺北市中 正區博愛 路164號	B10010 800054	每一年 一次	日立永大 電梯股份 有限公司	中華民國昇 降設備安全 檢察協會	1040806	每月 2次	1130701 1130715	1130801 1130812	1130902 1130918	1131001 1131014	1131101 1101114	1101203 11301216
4	臺灣高等 檢察署智 慧財產檢 察分署	臺北市中 正區博愛 路164號	036- 408030	每年1 次	立川機電 工業有限 公司	臺灣停車設 備暨升降設 備安全協會	1140220	每月 1次	07.18	08.21	09.18	10.22	11.21	12.25

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維

護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

承辦人員核章： 		單位主管核章： 	
---	--	---	--

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	博一大樓	臺北市博愛路164號	108使字第0153號	B1F~5F	1年1次	113	賢達工程行	消防證字第3563號	符合	2025/3/20	114年3月前	
備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												
承辦人員核章： 		單位主管核章：										

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表	
----------------	--

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	博一大樓	臺北市中正區博愛路164號	00-06-5236-11-4	台灣機電顧問股份有限公司	北市電技證字第AX500905號	113/12/21	停電檢驗	合格	☐ 已完成 ☒ 預定完成日期:113年12月21日	114年6月	每年1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章:

黃顯榮

單位主管核章:

總務科 林連偉